

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ НСО  
«Новосибирский колледж печати и  
информационных технологий»  
Силкин Р.С.  
« 25 » 05 2018 г

**ПАСПОРТ №1**  
**доступности для инвалидов учебного корпуса ГАПОУ НСО**  
**"Новосибирский колледж печати и информационных технологий"**  
**и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1, телефон: (383) 314-54-06, (383) 314-69-83

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): очное, заочное, дистанционное формы обучения, среднее профессиональное образование, дополнительное образование по видам, указанным в лицензии услуги образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 5949 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4060 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий»

Адрес места нахождения организации: 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко, 102/1, тел./ф.: (383) 314-54-06; тел/ф.: (383) 314-69-83 e-mail: [ngtp@mail.ru](mailto:ngtp@mail.ru)

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная  
Административно – территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Новосибирской области

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 500 (посетителей, учащихся, сотрудников)

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, в том числе с проживанием

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние и совершеннолетние обучающиеся

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да, нет);

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<p>В наличии 3 парковочных места на стоянке (одно со стороны главного входа и два со стороны служебного входа), с нанесенной специальной разметкой «инвалиды» дублирующей знаки «инвалиды» размещенные на стене здания.</p> <p><i>Парковочные места соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
2	сменные кресла-коляски	<p>Сменные кресла-коляски отсутствуют.</p> <p><i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
3	адаптированные лифты	<p>Адаптированные лифты не предусмотрены строением здания.</p> <p><i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
4	поручни	<p>Поручни по путям передвижения инвалидов в здании не установлены (за исключением лестничных маршей и специализированного входа в здание).</p> <p><i>Соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере.</i></p>

5	пандусы	<p>Пандус, установленный на специализированном входе.</p> <p><i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i></p> <p>Пандус на главном входе отсутствует.</p> <p><i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
6	подъемные платформы (аппараты)	<p>Подъемные платформы не установлены.</p> <p><i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
7	раздвижные двери	<p>Раздвижные двери не предусмотрены строением здания.</p> <p><i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
8	доступные входные группы	<p>Входные группы в здание состоят из основного и специализированного входа.</p> <p><i>Основной вход:</i> лестница основного входа не дублирована пандусом.</p> <p>Отсутствует рельефное предупреждающее покрытие лестничного марша.</p> <p>Противоскользящее покрытие частично отсутствует</p> <p>Доступность для инвалидов на колясках не организована.</p> <p><i>Специализированный вход:</i> оборудован пандусом, пиктограммой доступного входа и кнопкой вызова.</p> <p><i>Входные группы соответствуют предъявляемым требованиям не в полной мере.</i></p>
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и МГН расположены на первом этаже здания (мужская и универсальная туалетные комнаты).</p> <p><i>Соответствуют предъявляемым требованиям.</i></p> <p>Туалеты в зоне второго этажа</p>

		(мужской и женский) не доступны для инвалидов и отдельных групп МГН. Туалетная комната в зоне раздевалки спортивного зала, не доступна для инвалидов и отдельных групп МГН. <i>Не соответствуют предъявляемым требованиям.</i>
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>Ширина лестничного проема (далее л/п) главного вх. 220 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина площадки крыльца главного входа 180x120 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина дверного проема тамбура главного вх. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина дверного проема из тамбура главного входа 180 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина дверного проема в помещение 1 этажа 240 см. <i>соответствует.</i></p> <p><u>1 этаж:</u> Ширина 1 дверного проема эвакуационного выхода 180 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина лестничного марша к 1 двери эвакуацион. вых. 130 см. <i>не соответствует.</i></p> <p>Ширина 2 дверного проема эвакуационного вых. 82 см. <i>не соответствует.</i></p> <p>Ширина лестничного марша ко 2 двери эвакуацион. вых. 130 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина 3 дверного проема специализированного вх. 180 см. <i>соответствует.</i></p> <p>Ширина наружного лестничного марша от специализированного вх. с 1 на 2 этаж 100 см. <i>не соответствует.</i></p> <p>Ширина лестничного марша к спортивному залу 125 см. <i>не соответствует.</i></p> <p>Ширина дверного проема в спорт</p>

		<p>зал 126 см. <i>соответствует.</i> Ширина дверного проема в раздевалку спорт.зала 79 см. <i>не соответствует.</i> Ширина дверного проема туалетной комнаты спорт.зала 70 см. <i>не соответствует.</i> Ширина лестничного марша на 2 этаж 200 см. <i>соответствует.</i> Ширина дверного проема туалетной комнаты оборудованной для инвалидов и МГН 100 см. <i>соответствует.</i> <u>2 этаж:</u> Ширина дверного проема вх. в актовый зал 110 см. <i>соответствует.</i> Ширина дверного проема вх. в библиотеку 120 см. <i>соответствует.</i> Ширина дверных проемов вх. в учебные аудитории (классы) 90 см. <i>соответствуют.</i> <i>В целом, ширина дверных проемов в стенах, ширина лестничных маршей, площадок соответствует предъявляемым требованиям.</i></p>
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители информации для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предостав. услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения на объекте размещены, но не в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме.</i>
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными	Дублирование звуковой информацией инвалидов по зрению не осуществляется. Дублирование текстовой и графической информации

	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	осуществляется рельефно - точечным шрифтом Брайля на контрастной основе. <i>Соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере.</i>
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации - зрительной информацией	Дублирование зрительной информации инвалидов по слуху осуществляется, но не в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере.</i>
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При входе на объект имеются: вывески, табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта. Отсутствует визуальная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастной основе. <i>Визуальная информация на объекте соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере.</i>
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Помощь инвалидам необходимая для получения информации о правилах предоставления услуг, а также оформления необходимых документов предоставляется в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i>

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование и обучение сотрудников учебного учреждения работающих с инвалидами осуществляется в соответствии с планами и нормативными актами учебного учреждения. <i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i>
4	наличие работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Услуга по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг закреплена административно - распорядительным актом руководителя и предоставляется в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i>
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Услуга по сопровождению инвалидов предоставляется в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i>
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Услуги с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика, тифлопереводчика на объект не предоставляются. <i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i>
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Услуги транспортных средств для инвалидов и МГН не предоставляются. <i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i>
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Услуги собаки-проводника на объекте не предоставляются (не обеспечены). <i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i>
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В помещении предназначенных для проведения массовых мероприятий (актовый зал) индукционные панели и звукоусиливающая аппаратура

		отсутствует. <i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i>
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт учебного учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Услуга предоставляется в полном объеме. <i>Соответствует предъявляемым требованиям.</i>
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Услуги тьютора на объекте не предоставляются (не обеспечены). <i>Не соответствует предъявляемым требованиям.</i>
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2018-2030 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
2	При необходимости, обеспечить проведение работ по устройству и оборудованию дополнительных мест для стоянки автотранспортных средств инвалидов	2019 г. (в рамках текущего ремонта) При необходимости и наличии финансирования.
3	Приобретение, при необходимости, сменных кресел колясок	2020 г. При необходимости и наличии финансирования
4	Установка (до установка) по путям передвижения инвалидов поручней	2019 г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.

5	Установка подъемной платформы (аппаратуры) на лестничных маршах	Нет технической возможности
6	Приобретение, при необходимости, автономных электрических, либо ручных гусеничных (колесных) подъемников	2019-2024 г.г. При наличии финансирования.
7	Установка приставного наружного лифта (с 1 на 2 этаж)	2022-2028 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
8	Установка, при необходимости, раздвижных дверей в отдельных помещениях здания	2027 г. (в рамках текущего ремонта) При необходимости и наличии финансирования.
9	Обеспечить установку оборудования доступной входной группы (главный вход) здания в полном объеме.	2018-2019 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
10	Оборудование (до оборудование) доступных санитарно-гигиенических помещений на 2 этаже здания	2020-2027 г.г. (в рамках текущего ремонта) При необходимости и наличии финансирования.
11	Приобретение необходимого оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2019-2030 г.г. При наличии финансирования.
12	Обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019-2030 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
13	Обеспечение (оборудование, до оборудование) дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2021-2026 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
14	Обеспечение (оборудование, до оборудование) дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации - зрительной информацией	2021-2026 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
15	Обеспечение установки (до установки) тактильных предупредительных указателей, дорожек, а также	2019-2024 г.г. (в рамках текущего ремонта)

	окраску кромок ступеней светящейся в темноте краской	При наличии финансирования.
16	Обеспечение (оборудование) в одном из помещений (в актовом зале), предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2018-2019 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
17	Обеспечение наличия, подготовки (переподготовки) сотрудников учебного учреждения, на которых административно - распорядительным актом руководителя возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	2018-2030 г.г. В соответствии с планами и нормативными актами учебного учреждения.

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Приобретение (изготовление) при входе в объект (учебное учреждение) вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019-2030 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	2018-2030 г.г. На постоянной основе.
3	Инструктаж, обучение (переобучение) сотрудников учебного учреждения, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	2018-2030 г.г. По мере необходимости
4	Переподготовка кадров с целью предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2018-2030 г.г. При возникновении потребности в данной должности и наличии финансирования.
5	Переоборудование (приобретение) специальных транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих	2020-2030 г.г. При возникновении потребности

	требованиям их доступности для инвалидов	
6	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2018-2019 г.г. (в рамках текущего ремонта) При наличии финансирования.
7	Предоставление услуги тьютора ( <i>педагогическая должность которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся</i> ) организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолога – медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	2019-2030 г.г. При возникновении потребности в данной должности и наличии финансирования.
8	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, а также место отдыха и ожидания	2019-2030 г.г. При возникновении потребности и наличии финансирования.
9	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.	2018-2030 г.г. На постоянной основе .

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Паспорт №1 доступности для инвалидов учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" и предоставляемых на нем услуг в сфере образования составлен на основании Акта обследования объекта социальной инфраструктуры № 1 учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" от «25» мая 2018 года.

Образовательное учреждение ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" оставляет за собой право, при необходимости, вносить изменения и дополнения в паспорт №1 доступности для инвалидов учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий".

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ НСО  
«Новосибирский колледж печати  
и информационных технологий»  
Силкин Р.С.  
« 25 » 05 2018 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры №1 учебный корпус ГАПОУ НСО  
"Новосибирский колледж печати и информационных технологий"  
к паспорту доступности

№ \_\_\_\_\_

г.Новосибирск  
Новосибирская область  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской Федерации

«25» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий"

1.2. Адрес объекта: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1 , телефон: (383) 314-54-06, (383) 314-69-83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, общей площадью 5949 кв.м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4060 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1971 г., последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 - 2030 г.г., капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630048, Новосибирск, Немировича-Данченко, 102/1, тел./ф.: (383) 314-54-06; тел/ф.: (383) 314-69-83 e-mail: ngtp@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: очное, заочное, дистанционное формы обучения, среднее профессиональное образование, дополнительное образование по видам, указанным в лицензии услуги образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние и совершеннолетние обучающиеся

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:**

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да, нет);

**2.6. Плановая мощность:**

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 500 чел.,
- вместимость – 600 чел.,
- пропускная способность – 600 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### **3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановка «Советская Сибирь»

Автобусы: № 40; 4; 6; 10; 14; 24; 43; 45; 60; 76; 115в; 264; 1250

Маршрутки: № 4; 10; 55

Троллейбусы: № 4; 8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (крутая, уличная лестница с ул. Немировича-Данченко)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У), ДЧ-И (К,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (Г,О,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У), ВНД (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Объект признан недоступным для инвалидов категорий К, С, Г; доступным условно для инвалидов категорий О, У.*

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, в местах оказания услуг, санитарно-гигиенических помещениях. Особенные требования следует выполнить для путей эвакуации и туалетов, разместив световые оповещатели.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации и навигации на объекте (в том числе на прилегающей территории) с использованием контрастных и тактильных предупреждающих на путях движения (лестницах), дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, тактильных схем, может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Объект, в общем объеме условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках объект доступен частично-избирательно даже в зоне первого этажа и недоступен в зоне второго этажа. Обеспечить условия доступности объекта для этой категории возможно путем оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения поэтапных ремонтных работ:

- устройство специализированного пассажирского лифта в зоне оказания услуг (с 1-

ого на 2-ой этаж учебного корпуса);

- оснащение санитарно-гигиенического помещения (доступного туалета) в зоне второго этажа;

- обеспечить информационную доступность для всех категорий инвалидов (системы навигации, ориентирования на объекте, информационные знаки и указатели);

- реконструкция главного входа (крыльца, вх. группа);

- приведение в соответствие путей движения на объектах;

- организация 1-2 обучающих мест, в классах и лабораториях (кресла с подключением слухового аппарата);

- организация 1-2 обучающих мест, в классах, лабораториях, библиотеке; расширение дверных проёмов в классы, устройство съездов в лаборатории;

- организовать тактильные зоны и дорожку до унитаза;

- установить крючки для костылей (l=12 см.);

- телефон с усилителем звука (при необходимости);

- текстофон (при необходимости);

- световые табло для вывода оперативной информации;

- тактильные зоны (в местах необходимости);

- указатели направления движения (в местах необходимости);

- реконструкция уличной лестницы, в соответствии с требованиями для категорий инвалидов (К,О,С,У,Г), на пути от остановки общественного транспорта к объекту.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2030 гг.

в рамках исполнения: Плана адаптации Учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий"

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Обеспечение максимальной физической доступности объекта инфраструктуры и услуг: частичная доступность для инвалидов категории К, Г, С, полная доступность для категорий инвалидов О, У.

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)**

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование органов архитектурно-строительного надзора.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.4.1. согласование на Комиссии (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*) требуется \_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется (*в отдельных случаях*) \_\_\_\_\_;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется (*в отдельных случаях*);

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется (*в отдельных случаях*);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется (*в отдельных случаях*);

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://kartadostupnosti>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 4 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 8 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 21 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 15 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 5 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 6 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 41 л.  
Портажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) - дополнительной информации о путях движения нет. \_\_\_\_\_

Председатель  
комиссии (рабочей группы): Начальник АХО Стрелков Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

А. \_\_\_\_\_  
(Подпись)

## **Члены Комиссии (*рабочей группы*):**

Гл. инженер Сапронов А.А.  
(Должность, Ф.И.О.)  
Секретарь руководителя Камнева О.Е.  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов

Член НРООИК «ЦНЖ «Финист» Львутина Ю.Э.  
(Должность, Ф.И.О.)

Президент НРООИК «ЦНЖ «Финист» Семенко В.Л.  
(Должность, Ф.И.О.)



представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «25» мая 2018 г. (Протокол №1 от 25.05.2018 г.) Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" (Пр. №65 от 10.05.2018 г. «*О создании комиссии*»)